ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование **Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 г. Сочи**

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**

Место нахождения (адрес) **г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 55**

Форма собственности объекта **Муниципальная**
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Директор - Джикия Тамара Григорьевна**
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2317034436**
Телефон: **8(862)240-67-04**
Количество этажей здания **3**, этаж расположения объекта **1-3**
Комментарий: **Объект доступен с обеспечением минимальных потребностей (Заключение ООО "Реал - Центр, согласование с ООИ "Всероссийский Орден Трудового Красного Знамени общества слепых и общественной организацией инвалидов - колясочников "Возрождение"). Доступность не выше 1 этажа.**

Плановая дата обследования: **02.2019**
Фактическая дата обследования: **06.02.2019**
Организация: **МОБУ СОШ №25**
Должность лица: **Директор**
ФИО: **Джикия Т.Г.**

Для документов

КОПИЯ ВЕРНА

и.о. директора

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[1]

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1.4 - 1.5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					

---

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

КОПИЯ ВЕРНА

и.о. директора

Для документов

Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не соответствует	Заключение ООО "Реал - Центр, согласование с ООИ "Всероссийский Орден Трудового Красного Знамени общества слепых и общественной организацией инвалидов - колясочников "Возрождение"
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	

КОПИЯ ВЕРНА

И.о. директора Дронцев М.А.

Для документов

Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более	п. 5.1.4	Соответствует	

КОПИЯ ВЕРНА

и.о. директора Дрогун М.Н.

Для документов

		1,4 см.			
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	

КОПИЯ ВЕРНА

М.О. директора Дрогун М.А

Для документов

Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности	К	не более	п. 7.1.9	Соответствует	

КОПИЯ ВЕРНА

И.о. директора Дрыцун М.Н.

Для документов

столов, прилавков, окошек касс и т.п.		0,85 м.			
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Предприятия питания					
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует	Столовая 1 этажа
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Наличие	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не требуется	
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для	К	диаметр	п. 5.2.2	Соответствует	

КОПИЯ ВЕРНА

И.О. директора [signature] М.А.

Российская Федерация Краснодарский край город-курорт Сочи Адлерский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 г. Сочи

Для документов

разворота кресла-коляски		не менее 1,4 м.			
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	

КОПИЯ ВЕРНА

М.О. директора [signature] Дрогуда М.А.

Для документов

здания, указатели направления движения					
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», не доступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

КОПИЯ ВЕРНА

И.о. директора

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен			Х	Х	Х
Объект недоступен	Х	Х			

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Вход	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%) (Заключение ООО "Реал - Центр, согласование с ООИ "Всероссийский Орден Трудового Красного Знамени общества слепых и общественной организацией инвалидов - колясочников "Возрождение")

«06» февраля 2013 г.
Дата составления Паспорта

ст. спец. 1 разряда УОЗН в Адлерском р-не г. Сочи — подпись — /А.А. Зайцева/
Должность лица, составившего Паспорт — Ф.И.О.

И.о. директора Дрыгун М.А

КОПИЯ ВЕРНА